



ODLEGŁOŚĆ PIONOWA PROJEKTOWANEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENOWEJ IZOLOWANEJ 0,4kV TYPU AsXSn 2x25mm²
OD ISTNIEJĄCEJ SIECI NIEIZOLOWANEJ AL 4x35mm² WYNIĘSIE 2m;
ODLEGŁOŚĆ TA JEST DOPUSZCZALNA POLSKĄ NORMĄ N SEP-E-003
ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE

PIOTR MIKOŁAJEK MIREDA FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BISKUPIAZA tel. +48 501 744 801				
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SKRZYŻOWANIA SIECI OŚWIETLENOWEJ Z SIECIĄ 0,4kV			
OBIEKT	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIEKŃKÓWKA NA OSIEDLU U PAJĄKA			
ADRES OBIEKTU	BIEKŃKÓWKA DZ. EWID. NR 2453/4, 8614/1, 936/2, 936/1, 937/1, 8614/3, 938/1, 938/2, 939, 960, 963, 8415, 965, 964/2, 969/3, 988, 987, 977/1, 979, 980, 8674, 8420, 1019, 8675, 8677, 8421, 8678, 8422, 8680, 9234, 1077/6, 1074, 8426, 1187			
INWESTOR	GMINA BUDZÓW			
ADRES INWESTORA	34-211 BUDZÓW 445			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 specj. inż. w zakresie sieci, inż. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARGON MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 specj. inż. w zakresie sieci, inż. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
DATA: VII 2020	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	NR RYS: 5E	NR STR: 37