

SYMBOL	OPIS
CzG	Czujnik gazu ziemnego
CzTz	Czujnik temperatury zewnętrznej
FO	Filtroodmulnik
FS-1	Filtr siatkowy skośny do wody
FS-G	Filtr siatkowy skośny do gazu
KG-1	Kurek kulowy do gazu
M-1	Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm
NP-K	Naczynie przeponowe wzbiornicze min. 100dm ³
PI1	Pompa obiegowa c.o. / c.t.
Ster-G	Centrala detekcji i odciecia gazu
Ster-K	Sterownik kotła
SyO	Sygnalizator optyczno-akustyczny
T-1	Termometr tarczowy 0-120%%DC
ZB-K1	Zawór bezpieczeństwa kotła
ZE-2	Zawór elektromagnetyczny odcinający
ZK-1	Zawór odcinający kulowy
ZK-2	Zawór odcinający kulowy ze spustem do naczynia przeponowego

PRZYKŁAD
DEX-12/N firmy Gazex


ZGR02 firmy Ferro

NG 100 firmy Reflex
Yonos MAXO 25/0,5-7
MD-1 firmy Gazex

SL-32 firmy Gazex

SYR 1915 3/4" 2,5bar
MAG-3 firmy Gazex

Szybkozłącze do naczynia wzbiorniczego Afriso 77924

obiekt	Budowa instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy Budzów		
	Lokalizacja Budzów 445, jedn. ewid. Budzów 121503_2, obręb Budzów 0003, działka 7823/3		
zespół	mgr inż. Marcin Jacyszyn - projektant		04 2023r.
	upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne		
rysunek	mgr inż. Robert Kasprzak - projektant		
	upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne		
nazwa	G.3 VNS22rpt2		
	skala	arkusz	ramka
	1:50	210 297	184 285
			
Schemat hydrauliczny			