



Budzów, 03.04.2025 r.

Odpowiedź na zapytanie złożone przez oferenta:

„Wyposażenie całego obiektu Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce w system sygnalizacji pożarowej zgodnie z obowiązującymi aktualnymi Polskimi Normami oraz na podstawie uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych”

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie innego producenta SSP, który parametrami będzie nie gorszy od zaprojektowanego Polon-Alfa ?

Odp. Tak

2. Czy jeżeli Zamawiający dopuści system innego producenta, to czy konieczne będzie wykonanie projektu zamiennego, czy wystarczy po zakończeniu prac, wykonanie dokumentacji powykonawczej z uzgodnieniem rzeczoznawcy ppoż ?

Odp. wystarczy wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

3. Proszę o potwierdzenie przez projektanta, że zastosowanie czujek z wbudowanym sygnalizatorem na pętli dozorowej, prowadzonej przewodem Yntksy, jest certyfikowanym rozwiązaniem, które spełnia wymogi alarmowania ewakuacyjnego. Z reguły w systemach sygnalizacji pożarowej, stosuje się certyfikowane sygnalizatory akustyczne na linii położonej w zespole kablowym, o odpowiedniej odporności ogniowej z gwarantowanym zasilaniem, bezpośrednio z wyjścia prądowego centrali CSP, bądź z zasilacza pożarowego. Elementy takie jak wbudowany sygnalizator w czujkę, mogą służyć jako dodatkowe zabezpieczenie, natomiast nie powinny być stosowane jako jedyne źródło alarmowania podczas ewakuacji.

Odp. system sygnalizacji pożarowej wynika z ekspertyzy technicznej (nie wprost z rozporządzenia dlatego zastosowano czujki z wbudowanym sygnalizatorem, jednak można w



**Urząd Gminy
w Budzowie**

Budzów 445
34-211 Budzów

Telefon: 33 876 77 50
Email: biurorady@budzow.pl

ramach dokumentacji powykonawczej zamienić sposób alarmowania na odrębne sygnalizatory akustyczne.

4. Termin realizacji zadania określony jest na dzień 20.08.2025. Od kiedy można rozpocząć prace ? Czy są jakieś ograniczenia w godzinach pracy?

Odp. Termin realizacji do uzgodnienia z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego jak również godziny.